

<b>Dokument</b>	Navn: Årsrapport MHV	Sign SGD
	Utg.nr 1.0	Side 1 av 3

# Årsrapport MHV

## Aure kommune

### 2023



<b>Dokument</b>	Navn: Årsrapport MHV	Sign SGD
	Utg.nr 1.0	Side 2 av 3

## Generelt

Nemko Norlab har gjennomført MHV tjenester for kommunen i henhold til avtale.

## Gjennomføring av aktiviteter

Det har for 2023 vært planlagt 6 tilsyn/befaringer, hvor et av tilsyna har blitt utsatt til over nyttår etter ønske fra virksomheten. Utenom for dette, har tilsynsplanen vært fulgt.

I perioden har det vært avholdt 3 styringsgruppemøter, noe som er i samsvar med virksomhetsplanen.

Nytt for 2023, har vært at det ble utført tilsyn ved sykehjem. Fokus for tilsynet var helse og sikkerhet for beboerne innenfor det fysiske miljøet. Det var fokus på legionellaforebygging, inneklimatekst, fallfare og renhold.

## Oversikt over gjennomførte aktiviteter

<b>VIRKSOMHET</b>	<b>AKTIVITET</b>	<b>RAPPORT DATO</b>
Straumsvik barnehage	Tilsyn	25.05.23
Aure sykehjem	Tilsyn	13.12.23
Aure barne- og ungdomsskole	Befaring med lydmålinger	20.11.23
Stemshaug barnehage	Tilsyn	Tilsyn utsatt til 18/1-24 etter ønske fra virksomheten.
Steinhaugen barnehage	Tilsyn	01.11.23
Nordlandet barnehage	Tilsyn	13.12.23

<b>Dokument</b>	Navn: Årsrapport MHV	Sign SGD
	Utg.nr 1.0	Side 3 av 3

## Oversikt over avvik

Status pr. 15.01.2024

VIRKSOMHET	AVVIK	STATUS LUKKING
Straumsvik barnehage	5 avvik	Avvik er meldt lukket.
Aure sykehjem	0 avvik	
Aure barne- og ungdomsskole	1 avvik	Avviket henger igjen fra tidligere tilsyn, og gjør at virksomheten ikke er godkjent. Avviket går på for høy teknisk støy fra ventilasjonssystemet. Det har vært gjennomført tiltak etter sist befaring, og vi planlegger å gjøre en ny måling den 18 mars.
Steinhaugen barnehage	4 avvik	Avvikene er ikke meldt lukket innen fristen (29 desember). Vi har purret og følger videre opp.
Nordlandet barnehage	0 avvik	

Dato: 15.01.2024

Vennlig hilsen



Svein G Drabløs

Rådgiver

Nemko Norlab